

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Послуги з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна» по коду ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2026-01-22-015505-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 339 629,84 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна
по коду ДК 021:2015: 50410000-2 — «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

Послуги з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна повинні

відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконаладжування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), та наказу МВС від 28.02.2025 року №136 «Про затвердження Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, будівель, споруд та їх частин».

Таблиця 1. Перелік обладнання , що підлягає технічному обслуговуванню

№ п/п	Найменування обладнання та робіт	Кількість	Одиниця виміру
1	ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф. Регламент 1. Polon Alfa 6000 Прилад приймально-контрольний пожежний адресного типу	1	шлейф
2	ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний наступний шлейф. Регламент 1. Polon Alfa 6000 Прилад приймально-контрольний пожежний адресного типу	20	шлейф
3	ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ACR-4001 Адресний адаптер. Регламент 1.	82	блок
4	ТО технічних засобів і систем. Перевіряння видачі сигналів управління виносними сповіщувачами.	1	перевір.
5	ТО технічних засобів і систем. Перевіряння можливості здавання об'єкту на пульт централізованого нагляду.	1	перевір.
6	ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу DUR-4047 Сповіщувач димовий оптичний адресний радіоканальний. Регламент 1.	80	10 спов.
7	ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу DUO-6046 Сповіщувач пожежний димовий оптичний з інфрачервоними та ультрафіолетовими сенсорами Регламент 1.	15,3	10 спов.
8	ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії [контактні, безконтактні, пьезоелектричні] звичайного виконання типу ROP-4001МН Сповіщувач ручний адресний IP55 Регламент 1.	4,9	10 спов.

Загальна кількість послуг протягом 2026 року - 11 послуг (помісячно).

Про формуванні цінової пропозиції учасник має дотримуватись вимог:

Постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Цілодобовий контроль: забезпечення приїзду фахівця для усунення несправностей протягом 12-ти годин з моменту виклику.

Передбачає щомісячний огляд та перевірку працездатності системи.

Результат: забезпечення постійного цілодобового контролю за станом протипожежної безпеки будівлі.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати даний Розділ 3 Додатку № 1 до ТД завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього розділу Додатку № 1 у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2026 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 339 629,84 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (брались до уваги комерційні пропозиції).