

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Піноутворювач

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Піноутворювач» по коду ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2026-04-06-012403-a](#)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 10 800,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

Піноутворювач

код за ДК 021:2015: 35110000-8 — «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»

Інформація щодо кількісних характеристик

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Піноутворювач	л	150

Інформація щодо основних фізичних і хімічних властивостей

1	Зовнішній вигляд і колір:	однорідна рідина без осаду та розшарування
2	Запах:	специфічний

3	pH:	10,42
4	Розчинність у воді:	розчинний
5	Коефіцієнт розподілення (н-октанол/вода):	не застосовується
6	Температур спалаху у з/т:	не застосовується
7	Температура самозаймання:	не застосовується
8	Температура кипіння:	не застосовується
9	Температура застигання:	мінус 6°C
10	Густина (20 °C):	1005 кг/м ³
11	Окиснювальні властивості:	не застосовується
12	В'язкість (20 °C):	7,25 мм ² /с
13	Тиск парів (20 °C):	5900 Па
14	Концентрація робочого розчину:	12%
15	Концентрація змочувального розчину:	0,5-1,0%
16	Стійкість до заморожування:	Стійкий
17	Показник вогнегасної здатності за класом пожежі В (підклас В1):	5 кг/м ²
18	Показник вогнегасної здатності за класом пожежі А:	0,5 кг/м ²
19	Показник вогнегасної здатності за класом пожежі F:	1,2 кг/м ²

Умови поставки: Учасник зобов'язаний передати Товар Замовнику у повному обсязі до 15.05.2026 року.

Місце поставки: ЛДУБЖД, м. Львів, вул. Клепарівська, 35

Технічні та якісні характеристики предмета:

Піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж - вогнегасна речовина (суміш хімічних речовин), яка під час змішування з водою у відповідних співвідношеннях утворює робочий розчин, що здатний генерувати піну у разі використання відповідного обладнання, а також змочувальний розчин.

Якість піноутворювача повинна відповідати вимогам ДСТУ 3789:2015 та ТУ (вказуються технічні умови, згідно яких виготовлено піноутворювач).

Піноутворювач призначений для гасіння пожеж класів "А", "В".

Учасник повинен документально гарантувати відповідність піноутворювача вимогам вітчизняних стандартів (завірені копії сертифікату та висновку державної санітарної епідеміологічної служби — надаються у складі пропозиції, а оригінали разом з продукцією).

Для підтвердження якості Учасник повинен надати паспорт, який містить наступну інформацію:

- назва підприємства-виробника, його товарний знак і адресу:
- назва піноутворювача
- позначення технічних умов на піноутворювач

- класи пожеж, для гасіння яких призначено піноутворювач
- номер партії і дату виготовлення:
- масу нетто і брутто
- результати проведених випробовувань, які підтверджують відповідність якості піноутворювача встановленим вимогам:
 - інформація про показники токсичності і пожежовибухонебезпеки піноутворювача, рекомендовані засоби індивідуального захисту під час роботи з ним, а також способи утилізації (знешкодження) піноутворювача:

Піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж не повинен містити речовин, обіг яких регулюється “Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар”, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж є біологічно “м’яким” (біологічна здатність до розкладання понад 80 %).

Піноутворювач не повинен бути токсичною та пожежовибухонебезпечною речовиною, повинен відповідати 4 класу небезпеки (мало небезпечні речовини).

ПАКУВАННЯ. Піноутворювач має бути фасований у заводську тару. Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна пропозиції включає вартість тари. Тара має бути опломбована.

Продукція повинна бути новою, виробництва не раніше 2026 року.

Гарантійний строк на Товар, що поставляється (передається) Постачальником становить не менше 12 місяців з дати поставки та не менше строку, встановленого виробником Товару.

Спосіб підтвердження: Учасник повинен у складі своєї пропозиції подати Додаток завіреним підписом та печаткою (у разі наявності), або гарантійний лист з підтвердженням повної відповідності його пропозиції.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2026 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 10 800,00 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (брались до уваги комерційні пропозиції).