

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Пристрій безперебійного живлення

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 71 Куртка зимова повсякденна робоча 0 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Пристрій безперебійного живлення» по коду ДК 021:2015: 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,

№ [UA-2024-04-11-012051-a](#)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 314 416,67 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Пристрій безперебійного живлення

по коду ДК 021:2015: 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»

Технічні та якісні характеристики

№	Найменування	Кількість
1	Пристрій безперебійного живлення	50 шт.

Параметри	Вимоги
Тип	лінійно-інтерактивний
Тип монтажу	класичний (tower)
Вхідна напруга	В межах 140-300 В (без переходу на АКБ)

Вихід розетка	Schuko 4 шт. (або еквівалент)
Макс.	Не менше вихідна потужність 1200 ВА
Ефективна вихідна потужність	Не менше 660 Вт
Регулювання напруги:	так
Холодний старт	так
Інтерфейс	USB
Додатково	з автоматичним регулюванням напруги, безвентиляторне виконання Можливість відключення звукових сигналів за допомогою ПО Eaton Companion або еквівалент, заряджання АКБ без вмикання ДБЖ
Стандарти безпеки	IEC/EN 62040-1 (Safety), IEC/EN 62040-2 class B (EMC), IEC/EN 62040-3, IEC/EN 62040-4, CE / EAC / Ukr, CB report (TUV)
Стандарти якості	Designed, manufactured and marketed under ISO9001 & ISO14001 quality system або еквівалент
Гарантія	Не менше 24 міс.

Для підтвердження того, що запропоновані ДБЖ легально ввезені на територію України, а також мають офіційну гарантію, учасник повинен надати лист від виробника (виробників) або представництва (представництв) виробника (виробників) запропонованого обладнання, які адресовані замовнику і містять інформацію щодо номера та дати оголошення про проведення торгів, переліку обладнання та його кількості та підтвердження гарантійних зобов'язань.

У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, розуміти як еквівалент.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2024 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 314 416,67грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із (брались до уваги комерційні пропозиції).

